



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307418545

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NB7LE-32 额定工作电压: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P); 短路分断能力: 6000A (C6~C32), 4500A (D6~D32); 额定工作电流: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; 额定剩余动作电流: 0.03A, 0.1A, 0.3A; 额定剩余动作类型: AC型; 额定剩余接通和分断能力: 2kA; 漏电脱扣器类型: 电子式; 瞬时脱扣类型: C型, D型; 极数: 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2003, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年07月28日

有效期至: 2015年07月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0270848