



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010302511967

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH20-1600; Ith: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; Ie: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; Ue: AC415V; Icm=84kA; Icw=40kA 1s; 使用类别: AC-21A; 3P, 4P; 辅助触头: AC-15; Ue/Ie: AC230V/1.3A; AC400V/0.25A; DC-13; Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年11月23日

有效期至: 2016年11月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



0273424



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010302516333

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH20-2500; U_i :1000V; I_{th} :630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A;
 U_e :AC415V; I_e :630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A;
 I_{cw} :55kA/1s; I_{cm} (峰值):121kA; 使用类别:AC-21A; 极数:3P、4P; 配用的辅助触
头: AC-15: U_e/I_e :AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-
13: U_e/I_e :DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期:2011年12月14日

有效期至:2016年12月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0488634